

АКТ  
перевірки стану готовності закладу освіти до 2024/25 навчального року щодо дотримання правил пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

(Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради)

“27” серпня 2024 року

місто Ужгород

Комісія у складі:

- фахівець СК за ОВО та Н ЦЗД капітан служби цивільного захисту Григорій ЩЕРБЕЙ, інспектор ВК за ЗС та САП, О та ДП ЦЗД Головного управління ДСНС України у Закарпатській області лейтенант служби ЦЗ Адріана ДУФИНЕЦЬ, директор Ужгородського наукового ліцею Закарпатської обласної ради Олена ІЩЕНКО.

За результатами перевірки виявлені наступні порушення правил пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту:

- в укритті вогнегасники не розміщено шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1.5 м від рівня підлоги;
- територію закладу, а також будівлі, споруди і приміщення не обладнано відповідними знаками безпеки;
- вбудовані шафи пожежних кран комплектів не мають отворів для провітрювання та огляду їх без розкривання;

Пропонуємо усунути виявлені порушення в найкоротші терміни.

Фахівець СК за ОВО та Н ЦЗД ГУ ДСНС  
України у Закарпатській області  
капітан служби цивільного захисту

  
Григорій ЩЕРБЕЙ